

附件 1

北辰区新区污水处理厂 2026 年水源热泵

机组维护服务清单

序号	项目名称	单位	数量	型号	维护内容
1	热泵机组保养	台	2	内切换型环保 134a 冷媒, 制冷量 390kw, 制冷功率 72kw, 制热量 400kw, 制热功率 107kw	电路检查、 冷媒系统 检查、机械 密封检查、 轴承润滑
2	热泵机组冷媒系 统维护	台	2	内切换型环保 134a 冷媒, 制冷量 390kw, 制冷功率 72kw, 制热量 400kw, 制热功率 107kw	补充氟利 昂、压力测 试、焊接漏 点
3	软水箱清洗	台	1	容积: 3m³, 2000*1000*1500	除垢药剂 清洗
4	全自动软水器维 护	台	1	Q=3m³/h P=80w	清洗盐桶
5	管道清洗 DN200	m	85		管道卡扣 螺栓紧固、 除垢药剂 清洗
6	管道清洗 DN150	m	112		管道卡扣 螺栓紧固、 除垢药剂 清洗

天津市润辰水务有限公司

2026 年 7 月 28 日

